

給水装置工事確認書

| | |
|------|---|
| 受付番号 | 号 |
|------|---|

| | |
|---------|--|
| 申請確認済 | |
| 竣工検査確認済 | |

| 申請者名 | 主任技術者 | 給水装置工事 工事店名 | |
|---|---|---|----|
| 項目 | 確認事項 | | 確認 |
| 申請 時 の 記 載 に つ い て | 表 紙 | 給水方式(直結方式、受水槽方式)の該当箇所に○印をしているか。 | |
| | | 種別(新設、増設、布設替、臨時、引出)の該当箇所に○印をしているか。 | |
| | | 提出日、竣工予定日、給水装置工事委任書の日付を記入しているか。 | |
| | | 給水装置工事設計額(税込み)を、記入しているか。 | |
| | | 新規取出の場合、分水栓口径を記入しているか。 | |
| | | 既存量水器、量水器(総数)の口径、個数を記入しているか。 (新量水器のみの場合は既存量水器数の記入無し、造成地の引出のみの場合はどちらも記入無し。) | |
| | | 住宅地図番号(新ゼンリン地図)を記入しているか。 | |
| | | 主任技術者氏名の明記、捺印及び担当者氏名、携帯番号を明記しているか。 | |
| | | 設置場所は、建築確認申請の確認済証、住民票等の地番と相違ないか。 | |
| | 第 2 面 | 量水器口径を記入しているか。 | |
| 総給水栓数を記入しているか。(アパート等の記入例 6栓×10戸 散水1栓) (受水槽方式の記載例 受水槽以下 6栓×10戸 散水栓1栓) | | | |
| 業種は、一般、営業、学校、官公庁、病院、工場、その他()の該当箇所に○印をしているか。 | | | |
| 給水装置工事施工承認申請書に申込者の住所、氏名、電話番号が記入され捺印されているか。 | | | |
| 第 3 面 | 使用する材料は、水道法に定める「基準適合品」を使用しているか。 | | |
| | 第三者認定品以外の用具等については、自社認証されているか。 | | |
| | 新設水栓数と材料リストの水栓個数と合致しているか。 | | |
| 第 4 面 以 降 の 添 付 書 類 | 住宅地図番号は、記入してあるか。 | | |
| | ゼンリンの位置図を、添付しているか。位置図に申請箇所を記入しているか。 | | |
| | 見積書(税込)は、添付しているか。給水工事とは別の工事の金額が含まれていないか。 | | |
| | 既設平面図、配管図(造成地内平面図、配管図)は、添付しているか。 | | |
| | 止水、分岐箇所を既設平面図、配管図に赤色で記入しているか。 | | |
| | 水理計算書が、添付しているか。(口径決定の根拠が必要な場合、アパート、造成地等) | | |
| | 前所有者と今回の申請所有者が異なる場合は、給水装置所有権取得(異動)届を添付しているか。 建築確認申請の確認済証等を添付しているか。 | | |
| 平 面 ・ 立 面 図 の 記 入 | 平面図に縮尺、方位は記入しているか。 | | |
| | 平面図は北を上方向に作成しているか。 | | |
| | 隣接地境界及び土地所有者を図面等に表示しているか。 | | |
| | 湯沸器等、特殊器具には逆流防止装置を設けているか。 | | |
| | メーター廻りの配管図(詳細図)は記入しているか。(管種、管径等) | | |
| | メーター廻りの管種、管径は条例どおりの延長、口径になっているか。 | | |
| | 平面、立面図に管種及び管径を記入しているか。 | | |
| | メーターの設置位置は適切か。(検針が容易な場所か、第一止水栓に近い場所か) | | |
| | 露出配管には保温施工を行っているか。 | | |
| 水路、構造物等の上越し、下越し配管方法、防護対策は適切な方法で記入しているか。 | | | |
| 裏 面 | 建築確認番号、確認検査員氏名及び照合者を記入しているか。(後日記入の場合は、申請中と鉛筆書すること。) | | |
| | 個人の所有する給水管から分岐する場合、給水装置分岐承諾書を添付しているか。 | | |
| | 個人の所有する土地を使用する場合、土地使用承諾書を添付しているか。 必要な誓約書は貼付しているか。 | | |
| その他 | 受水槽を設置する場合、一日計画使用量、受水槽有効容量の水理計算書及び吐水口空間がわかる図面、承認図、資料等を添付しているか。 | | |

| 項目 | 確認事項 | 確認 | |
|--|---|---|--|
| 施工管理 | 穿孔工事 | サドル分水栓に防食フィルムを巻いているか。 | |
| | | サドル分水栓から鋼管で配管する場合、クッション配管の施工をしているか。 | |
| | | 舗装の本復旧が完了し、標示ピンを設置後、分岐部オフセットを正確に測定しているか。 | |
| | 現場 | SGP(VB)管を埋設使用した場合に防食処理をしているか。 | |
| | | 架橋ポリエチレン管等を埋設、露出配管に使用した場合、適応した管保護を行ったか。 | |
| | | 共同住宅等でメーターが複数ある場合、各部屋、各世帯等の給水装置とメーターとの誤接続がないか通水試験により確認し、メーターの蓋裏に部屋番号等と水栓番号を記入したか。 | |
| | | 第一止水栓等のスピンドル、ハンドルは、BOXの中心に設置しているか。 | |
| | | メーター口径に応じたメーターBOXを使用しているか。 | |
| | | 配管の埋設深さは適正か。 | |
| | | 井戸水等とのクロスコネクションはないか。 | |
| | | 使用する給水管、給水用具は水道法に定める「基準適合品」を使用しているか。 | |
| | 写真管理 | 甲型止水栓をコンクリート舗装以外の場所に設置する場合は、円形(φ200、H=100)で保護がされているか。(但し、造成地等で、止水栓BOXの仮設置でも可。) | |
| | | 水質の確認：臭気、味、色、濁り等の異常はないか確認したか。 | |
| | | 既設配管に止水処理が必要な場合、プラグ止め等の写真を撮影しているか。 | |
| | 受水槽 | メーター廻りの配管の写真を撮影しているか。 | |
| | | サドル分水栓に防食フィルムを巻いた写真を撮影しているか。 | |
| | | 受水槽は適切に設置されているか。(隣接する構造物との空間は適切か) | |
| | | 外部からの進入を防ぐために施錠されているか。 | |
| 竣工時の記載について | 吐水口空間は、図面どおりに確保しているか。 | | |
| | 水撃(ウォーターハンマー)作用の発生はないか。 | | |
| | 貯水槽水道設置内容を記入しているか。 | | |
| | 表紙から裏面 | 図面及び現地の水栓数と材料リストの水栓数に相違はないか。 | |
| | | 製氷機、冷水器等の認定番号、型番は図面もしくは材料リストに記入しているか。 | |
| | | 平面図に縮尺、方位は記入されているか。分岐した場合サドル分水栓のオフセットは記入しているか。 | |
| | | 今回工事は赤色実線、既設配管は青色破線で、井戸水配管、水栓は緑色実線で記入しているか。 | |
| | | メーター廻りの配管図(詳細図)は記入しているか。(管種、管径等) | |
| | | 必要な誓約書は添付しているか。 | |
| | | 隣接地境界及び土地所有者を平面図に表示しているか。 | |
| | | 平面、立面図に管種及び管径を記入しているか。(立面図には管延長を記入すること。) | |
| | | 水圧試験記録紙は添付しているか。(臨時の場合も必ず測定すること。) | |
| | | 残留塩素の測定値は記入しているか。(臨時も測定する事) | |
| | 共同住宅等でメーター貸与の場合、「共同住宅等におけるメーター器、水栓番号の一覧表」の様式に部屋番号、水栓番号、メーター器番号等を記入し、一覧表を作成後、主任技術者氏名の記入及び捺印をしているか。 | | |
| 請求書(税込み)を添付しているか。 | | | |
| 設置場所は、建築確認申請の確認済証、住民票等の地番と相違ないか。 | | | |
| 給水装置工事竣工検査願に指定給水装置工事事業者の住所、氏名の記入、捺印及び主任技術者の氏名の記入、捺印をしているか。 | | | |
| 竣工日、給水装置工事竣工検査願の日付は記入しているか。 | | | |
| 添付写真 | サドル分水栓に防食フィルムを巻いた写真を添付しているか。 | | |
| | 臨時配管、止水処理等の工事を行った際にプラグ止めの写真を添付しているか。 | | |
| | メーター廻りの配管の写真を添付しているか。 | | |
| | 井戸水配管と分離、止水処理が必要な場合、分離、プラグ止め等の写真を添付しているか。 | | |

上記事項を確認したので報告します。

大村市上下水道事業管理者 様

令和 年 月 日

給水装置工事指定業者名

給水装置工事主任技術者名

※署名又は記名押印してください。